

Ofício nº. 07/2025

Barra do Garças/MT, 10 de março de 2025.

A Vossa Senhoria – Bianca Souza De Freitas Almeida

Vereadora MDB.

Ref.: Resposta ao Ofício nº311/2025.

Prezado(a) Senhor(a),

Ao tempo em que expressamos nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste, informar que a solicitação de manutenção da iluminação pública na Rua Travessa Voluntários da Pátria, localizada no Centro da cidade, mais precisamente no poste nº115.0.010, foi concluída em 09/04/2025, lembrando que estamos sempre a disposição para resolver qualquer outro problema relacionado a iluminação pública de Barra do Garças-MT.

No ensejo, renovamos protestos da mais alta consideração.

Atenciosamente,




Aldenor Bezerra Maia
Gerente do Contrato

BARRA LUZ SPE LTDA
Aldenor Bezerra Maia
Gerente de Contrato

ORDEN DE SERVICIO											
IDENTIFICACION											
Nº Orden	Data do chamado		Hora	Reclamante			DDD	Telefone			
615	09/04/2025		09:34	CLEIDE NASCIMENTO			66	999910298			
Nota:		Equipe:		Nº da placa do caminhão:							
LOCALIZACION											
Nº poste	Endereço							Número			
TRAVESSA VOLUNTARIOS DA PATRIA							0				
Nível de Acesso			Área		Bairro			Cidade			
Caminhão			CIDADE		SETOR SUL II			Barra do Garças			
Referência:		o poste esta marcado com uma sacola									
DEFEITOS INFORMADOS					POSICION GEOGRAFICA						
Uma lâmpada apagada a noite											
DEFEITO ENCONTRADO											
☐ LAMPADA QUEIMADA											
☐ LAMPADA QUEBRADA											
☐ LAMPADA SOLTA											
☐ REATOR COM DEFEITO											
☒ RELÊ NA OU NF COM DEFEITO											
☐ SOQUETE COM DEFEITO											
☐ DISJUNTOR OU FUSIVEL NH COM DEFEITO											
☐ CHAVE MAGNETICA COM DEFEITO											
☐ CONTATOR COM DEFEITO											
☐ CABO OU FIO PARTIDO											
☐ FALHA DE CONEXAO NA REDE											
☐ CAPACITOR - IGNITOR COM DEFEITO											
☐ LUMINARIA QUEBRADA											
☐ BRAÇO / SUPORTE DANIFICADO											
☐ POSTE DANIFICADO											
☐ OUTROS (ESPECIF. NA OBSERVAÇÃO)											
CAUSA DO DEFEITO											
☐ TEMPO DE USO DE EQUIPAMENTO			☐ FALTA DE ENERGIA / DEFEITO DA CONCESSIONARIA			☐ FURTO DE CABOS / VANDALISMO					
☐ DANIFICADO POR TERCEIROS / VEICULOS			☒ FENOMENOS NATURAIS / RAIOS / VENTOS, ETC			☐ VEGET. OBST. / FALTA DE PODA DE ARVORE					
☐ AÇÃO DE TERCEIROS - OBRAS NA VIA			☐ LUMINARIA SUJA			☐ OUTROS (ESPECIFICAR NA OBSERVAÇÃO)					
SERVICOS EXECUTADOS											
☐ SUBST. E/OU INTERV. - LAMPADA			☐ SUBST. E/OU INTERV. - REATOR			☒ SUBST. E/OU INTERV. - RELÊ					
☐ SUBST. E/OU INTERV. - CONECTOR			☐ SUBST. E/OU INTERV. - SOQUETE			☐ SUBST. E/OU INTERV. - CHAVE COMANDO					
☐ SUBST. E/OU INTERV. - CABO OU FIO			☐ SUBST. E/OU INTERV. - DISJUNTOR/FUSIVEL			☐ SUBST. E/OU INTERV. - IGNITOR/CAPACITOR					
☐ SUBST. E/OU INTERV. - BASE RELÊ			☐ SUBSTITUICAO E/OU INTERVENCAO - LUMINARIA			☐ LIMPEZA DE LUMINARIAS					
☐ OUTROS (ESPECIFICAR NA OBSERVAÇÃO)											
IMPEDIMENTO											
☐ ENCONTRADO NORMAL			☐ DEFEITO DA CONCESSIONARIA			☐ ENDEREÇO INCOMPLETO OU NAO LOCALIZADO					
☐ ACESSO IMPEDIDO - VEICULOS/OBSTACULOS,ETC			☐ ACESSO IMPEDIDO - VIOLENCIA			☐ FURTOS OU DANOS EM CABOS/EQUIP (OBRAS REPOSICAO)					
☐ PONTO DE LUZ PARTICULAR			☐ NOTA REPETIDA(ESPECIFICAR NA OBSERVAÇÃO)			☐ CHUVA - CONDICAO CLIMATICAS (RAIOS, VENTOS, ETC)					
☐ INEXISTENCIA DE REDE DE IP			☐ LUMINARIA/BRAÇO DENTRO DA ZONA DE RISCO-AT			☐ DIREITO DE RECUSA-SEGURANCA(APR)		☐ OUTROS(ESPECIFICAR NA OBSERVAÇÃO)			
Material (tipo)				I	R	Material (tipo)				I	R
Lâmpada						Braço					
Relê						Base					
Reator						Conector					
Luminária						Cabo					
OBSERVAÇÃO											
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO			CALL CENTER			SUPERVISOR			Data		
Data/Hora: 09/04/25 h			Data: 09/04/25			Data: 09/04/25			Data: 09/04/25		

A SECRETARIA DE
TRANSPORTES

Informa que para troca de
LÂMPADAS DE POSTES de
ILUMINAÇÃO PÚBLICA é
necessário ligar para a
Barraluz.



Atendimento ao público:

 **0800-680-1000**

 **(66) 99669-0222**

 **barraluz.com.br/atendimento**





Barraluz

Sempre iluminando você

A serviço da Prefeitura de Barra do Garças

Iluminação Pública apagada ou queimada

LIGUE GRÁTIS → 0800 680 1000

 **(66) 9 9669-0222 - [Barraluz.com.br/atendimento](https://barraluz.com.br/atendimento)**